

Информация о потерях, возникающих в электрических сетях  
АО "Завод "Красное Сормово" за 2016 год.

Наименование	АО "Завод "Красное Сормово"	
	млн.кВт. ч.	%
Отпуск в сеть	45,609	
Полезный отпуск	40,145	
АО "Завод "Красное Сормово"	34,421	
Сторонние потребители	5,724	
Потери, в т. ч.	5,464	11,98
ВН	0,461	1,011
СН1		
СН2	0,838	2,008
НН	4,164	11,980

Примечание:

1. Величина потерь в % указана по отношению к отпуску электроэнергии в сеть данного уровня напряжения (отпуск в сеть в таблицах не приведен);
2. Нормативные потери электроэнергии в электрических сетях АО "Завод "Красное Сормово" утверждены Приказом Минпромэнерго РФ. Выписки из Приказа об утверждении нормативов потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям на 2015 год Минэнерго официально направил в адрес АО "Завод "Красное Сормово"
3. Нормативные потери электроэнергии, рассчитаны в соответствии с Методикой расчета нормативных технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной Приказом Минпромэнерго России №267 от 4 октября 2005г. опубликованном в издании: "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 45, 07.11.2005.
4. Электроэнергия для компенсации технологического расхода электроэнергии в сетях АО "Завод "Красное Сормово" в 2016 году закупалась в соответствии с договором с АО "Нижегородская сбытовая компания № 0844000 от 10.01.2012 г